



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий**

23 сентября 2024 года

№ 18176

При обследовании объекта - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя общеобразовательная школа № 7» (сокращенное наименование МБОУ «Веселовская СОШ № 7») по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Веселое, ул. Центральная, д. 29, проанализировав результаты обязательного профилактического визита в отношении МБОУ «Веселовская СОШ № 7» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а именно:

согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 10923 от 20 сентября 2024 года установлено:

- в отобранной пробе воды из крана на пищеблоке, органолептический показатель - мутность составила $2,9 \pm 0,6$ мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 1,5 мг/дм³, санитарно – химический показатель – железо составило $0,8 \pm 0,2$ мг/дм³, при величине допустимого уровня – не более 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 3.1, 3.13 (556) гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении», ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (протокол исследований (испытаний), измерений № 2632-201 от 12.09.2024).

Вышеуказанные нарушения санитарных правил к питьевой воде в МБОУ «Веселовская СОШ № 7» создают угрозу возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний, т. е. влекут угрозу жизни и здоровью учащихся и персонала.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в МБОУ «Веселовская СОШ № 7», руководствуясь ст.ст. 19, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю МБОУ «Веселовская СОШ № 7» провести дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:


1. В соответствии с п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб. 3.1, 3.13 (556) гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обеспечить учреждение питьевой водой из разводящей сети, соответствующей требованиям по санитарно-химическому показателю – железо, органолептическому показателю - мутность. Срок исполнения: 25.11.2024.

2. В соответствии с п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для организации питьевого режима, для приготовления пищи (до решения вышеуказанного мероприятия) предусмотреть использование бутилированной воды. Срок исполнения: 25.11.2024.

На следующий день, по истечению сроков исполнения предписания, лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении (не выполнении) данного предписания (с приложением документов подтверждающих исполнение предписания по каждому пункту предписания – договор на бутилированную воду, протокол лабораторных исследований питьевой воды по показателям мутности, железа, любым способом связи: 663613, г. Канск, ул. Эйдемана ул., д. 4, тел./факс (8-391-61) 3-50-36; E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – МБОУ «Веселовская СОШ № 7».

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



Т. А. Костюнина

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » сентября 2024 г.

Ры
(подпись)

Роденская Е В
(инициалы и фамилия)